

Vikavirtajohdonsuojakatkaisijoiden hankinta

Savitaipaleen koulukeskuksella suoritettiin lakisääteinen sähkölaitteiden määräaikaistarkastus koulun kesätauolla. Tarkastuksella huomattiin, että kaikki vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ovat järestään viallisia. Kriittiset katkaisimet vaihdettiin, ennen koulun alkua (120 kpl) ja lopuista (241 kpl) pyysin tarjouksen Sähköasennus Aki Neuvoselta.

Sähköasennus Aki Neuvonen tarjoaa loppujen (241 kpl) vaihtoa tarvikkeineen ja töineen hintaan 6.600,00 € alv 0%.

Työlle ei ole erillistä määrärahavarauasta, vaan se toteutetaan käyttötaloudesta.

Päätös Päätin tilata katkaisijoiden vaihdon 241 kpl Sähköasennus Aki Neuvoselta tarjouksen mukaan hintaan 6.600,00 € alv 0%.

Peruste Hallintosääntö 37 § 3 mom

Timo Tammelin
Tekninen johtaja

****Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.****

Muutoksenhakuohje Viranhaltijapäätöksen oheisena

Jakelu Sähköasennus Aki Neuvonen

Jakelu sähköpostilla samana päivänä.

Julkaistu kunnan verkkosivuilla pvm. 15.9.2026